

Znak sprawy: W-AD.077.28.2017  
L. dz. 3906 /17

### **Poświadczenie wykonania usługi**

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu informuje, że firma DORTEX ul. Szeroka 12, 55-010 Radwanice wykonywała w latach 2016 - 2017 r. okresowe przeglądy oraz naprawy klimatyzatorów w DZMiUW Matejki 5, 6 i Biurze Trzebnica.

Zakres czynności serwisowych obejmował:

- kontrola zewnętrzna wymiennika skraplacza,
- czyszczenie wymiennika skraplacza,
- kontrola wentylatora skraplacza,
- kontrola szczelności instalacji freonowej,
- kontrola izolacji instalacji freonowej,
- kontrola czystości filtra powietrza jednostki wewnętrznej,
- sprawdzenie działania turbiny jednostki wewnętrznej,
- kontrola działania termostatu sterującego i funkcji sterowania,
- sprawdzenie połączeń elektrycznych obwodów zasilania i sterowania,
- sprawdzenie działania sprężarki i pomiar ciśnień roboczych,
- kontrola drożności odpływu skroplin,
- kontrola zamocowania jednostki wewnętrznej i zewnętrznej,
- wszelkie inne naprawy i wymiany podzespołów klimatyzatorów.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu potwierdza, że przeglądy okresowe i naprawy urządzeń chłodniczych zostały wykonane z należytą starannością, terminowo, rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DZMiUW we Wrocławiu  
Z-ca DYREKTORA  
ds. ADMINISTRACYJNYCH

Monika Poważna

Wrocław, 13.06.2017 r.